ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»
(ФБУ «НИЦ ПМ-РОСТЕСТ»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 300
117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru
Места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31; 141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. 3-я линия, 31, ком. 5

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Центра
С.Н. Чеботарев
14.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 900191-25 от 14.03.2025.

Наименование образца испытаний*: Элемент дренажный ГРИНРУФ ГР28

Изготовитель*: ООО «ГРИН РУФ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142717, Московская обл., г. Видное, п. Развилка, влд 12, стр 1, эт 4, офис 12

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН РУФ". Место нахождения: 142717, Московская обл., г. Видное, п. Развилка, влд 12, стр. 1, эт. 4, офис 12

Заказчик: ООО "ГРИН РУФ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142717, Московская обл., г. Видное, п. Развилка, влд 12, стр. 1, эт. 4, офис 12

На соответствие требованиям*: ТУ 22.23.19-001-46055414-2025 п.1.2.1.1, табл.1

Заявка: № 001473 от 28.02.2025

Дата поступления образца: 28.02.2025

Дата проведения испытаний: с 28.02.2025 по 14.03.2025

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.
Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.
Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.
Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Описание образца:

Сведения об упаковке: Без упаковки

Сведения о маркировке: Дата изготовления: 27.02.2025г.

Срок годности и условия хранения: 24 месяца с момента изготовления, хранить под навесом при температуре не выше 35°С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных предметов

Состав: Полипропилен (PP) первичный зеленый

Условия проведения испытаний:

Образцы для проведения испытания были подготовлены в соответствие с ТУ 22.23.19-001-46055414-2025 п.8.2.3

Место осуществления лабораторной деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Результаты испытаний:

Наименование показателя	*ед. изм.*	*Норма по НД/НПА*	*Фактическое значение*	*НД на метод испытаний*
Показатель прочность на сжатие при 10% деформации	*кН/м²*	*не менее 500*	*1558,5*	*ТУ 22.23.19-001-46055414-2025 п.8.2*

Конец протокола

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ